

ООО «ЛСР.Стеновые-СЗ»

187330, Ленинградская обл. Кировский р-он,  
г. Отрадное, ш. Никольское, д. 55

П А С П О Р Т

от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование и условное обозначение изделий:

Камень рядовой поризованный с пазогребневым соединением 10,7 НФ М-100

|        |       |       |        |     |     |     |               |
|--------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|---------------|
| Камень | КМ-пз | 380мм | 10,7НФ | 100 | 0,8 | 100 | ГОСТ 530-2012 |
|--------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|---------------|

Изготовлен методом пластического формования

Номер партии \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_

Количество отгружаемых изделий \_\_\_\_\_ тыс. шт. Номер накладной \_\_\_\_\_

Водопоглощение — **13,3** Марка по прочности - **100** Плотность - **49 %**

Марка по морозостойкости F — **100** Скорость нач. абсорбции воды — **0,93** кг/(м<sup>2</sup>\*мин)

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов — **236 Бк/кг.**

Теплопроводность изделий

0,18

Инженер-М.П. Григорьев А.А.

ш. Никольское, д. 55  
Кировский район, г. Отрадное,  
Ленинградская обл. В/м. 0.

(подпись)